

**ROŚ-FZP.271.16.2020**

**Odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców,  
które wpłynęły w dniu 18.12.2020 r.**

Dotyczy przetargu nieograniczonego:

**„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  
Kawęczyn - III etap w systemie zaprojektuj i wybuduj”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z 2020 poz. 288) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacji przetargowej:

**Pytanie 1.**

Czy zamawiający dopuszcza tunele rozsączające posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie tj. Deklarację Właściwości Użytkowych i posiadają przeznaczenie do rozsączania ścieków, ale nie posiadają bocznych perforacji?

**Odpowiedz Ad. 1: Zamawiający mając na uwadze zróżnicowane warunki gruntowo – wodne (występowanie wód podskórnych, gruntów nisko przepuszczalnych np. glin itp.) Wymaga zastosowania wydajnego systemu odprowadzania ścieków za pomocą tuneli rozsączających z zastosowaniem minimalnych parametrów technicznych opisanych w SIWZ.**

/-/ Jan Nowak  
Wójt Gminy Kawęczyn