

ODPOWIEDZ NA PYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY

dot: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kawęczynie”**

W związku z otrzymaną prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) przedstawiamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami .

Wykonawca poprosił o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Umieszczenie ścianki mobilnej kompletnej o wym. 6.00*3,00 m wraz z opisem technicznym i wytycznymi.
2. Proszę o podanie wytycznych kurtyny powietrznej jeśli wchodzi w zakres gdyż brak jest w przedmiarze.

Odpowiedz:

Ad.1 Umieszczenie ścianki mobilnej – zgodnie z rysunkiem rzutu pietra projektu. Rozmiar ścianki 6,30 x 3,00 m, Poz. kosztorysowa 99 – 18,90 m² z 1 szt drzwi jednoskrzydłowych o wym. 90x200.

Ścianka mobilna parkowana bocznie (NPN), L=6,30 x H=3,0m; Rw=42 dB – atest ITB

Płyty laminowane o grub. min 18mm, produkt w klasie STP III (D-s2, d0), listwy stykowe pomiędzy modułami typu pióro-wpust wyłącznie z systemowych profili aluminiowych z zastosowaniem uszczelek magnetycznych ślizgowych, tor jezdny z duraluminium

Ad.2 Kurtyna powietrzna, elektryczna o mocy 6 kW.

Wójt Gminy Kawęczyn

/-/ Jan Nowak

