

Kawęczyn, dnia 14.06.2017 r.

RG-FZP.271.8.2017

***Odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców,
które wpłynęły w dniu 12.06.2017 r.***

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”.

Wykonawcy poprosili o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wymaga kotłów spełniających wymagania klasy 5 – zgodnie z Normą PN-EN 303.2-2012 potwierdzone certyfikatem – świadectwem?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wymaga kotłów zgodnie z Normą PN-EN 303.5-2012 potwierdzone certyfikatem – świadectwem Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi lub Instytutu Chemicznego Próbek Węgla w Zabrze lub Laboratorium Badań Kotłów i Turbin Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej w Łodzi.

WÓJT

Jan Nowak